



VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG
Vietnam Institute for Building Science and Technology (IBST)

VIỆN CHUYÊN NGÀNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Institute of Building Structures (IBS)

Add: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội - Tel.: 84.24.38364905; 84.24.62670817
 Fax: 84.24.62692708 - Website: www.vienketcau.vn; www.ibst.vn

Số HĐ: 229/2018KNIBS	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	Hà Nội 16/11/2018
-------------------------	---------------------------------	----------------------

I. THÔNG TIN

1. Khách hàng: Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thái Vân	2. Dự án: Kiểm tra chất lượng sản phẩm của khách hàng
3. Mẫu thử nghiệm: Thép đai tăng cứng	4. Chỉ tiêu thử nghiệm: Cường độ chảy, cường độ bền, độ giãn dài tương đối
5. Phương pháp thử: TCVN 197-1 : 2014	6. Thiết bị thử nghiệm: Thước kẹp, máy thí nghiệm DTU-900MHA
7. Ngày thử nghiệm: 16/11/2018	

II. KẾT QUẢ

Mẫu thử nghiệm		Dày x Rộng	Tiết diện thực đo	Lực chảy	Ứng suất chảy	Lực bền	Ứng suất bền	Độ giãn dài tương đối
		$T_0 \times W_0$	A_0	F_e	σ_e	F_{max}	σ_B	δ
		mmxmm	mm ²	N	N/mm ²	N	N/mm ²	%
Thép đai tăng cứng	#1	1.50 x 32.6	48.9	27665	565.7	29865	610.7	18.2
	#2	1.52 x 32.4	49.2	26982	547.9	29667	602.4	20.0
	#3	1.52 x 32.4	49.2	27134	551.0	29712	603.3	20.0

Chủ đầu tư	Người thử nghiệm	LAS-XD01 Phòng TNCT	Viện Chuyên ngành Kết cấu Công trình Xây dựng
TVGS			
Nhà thầu	ThS. Đỗ Trần Hùng	Phó trưởng LAS-XD01 ThS. Ngô Mạnh Toàn	Giám đốc TS. Lê Minh Long

1. Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới

2. Không được sao chép kết quả này nếu không được sự đồng ý của IBS

Địa chỉ phòng thí nghiệm: 81 Trần Cung - Nghĩa Tân - Cầu Giấy - Hà Nội Tel.: 024.38364905 Fax: 024.62692708

BM-ISO 07 (LAS-XD01)-07